

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКЦИОНЕРЛЫК ЖЭМГЫЯТЕ**

«ЗВКС»

422541, ЗЕЛЕНОДОЛ ШӘҺӘРЕ, КУЛЛЕ УРАМ, 48

ТЕЛ. 8(84371) 4-38-27, ФАКС 4-23-92

E-mail: aozvks@mail.ru



**РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

«ЗВКС»

422541, г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, ул. ОЗЕРНАЯ, 48

ТЕЛ. 8(84371) 4-38-27, ФАКС 4-23-92

E-mail: aozvks@mail.ru

Отделение № 8610 Сбербанка России г. Казань р/с 40702810362480001018 к/с 30101810600000000603 БИК 049205603
ИНН 1648041104 КПП 164801001 Код ОКАТО 92420000000 Код ОКТМО 92628101001
Код ОКОГУ 4210014 Код ОКФС 16 Код ОКОПФ 12267

№ 1853 « 03 » 10 20 24 г.

**Руководителя
Исполнительного комитета
Свияжского сельского поселения
ЗМР РТ**

АО «ЗВКС» направляет сведения о качестве питьевой воды на о.-г. Свияжск после водоподготовки перед подачей в распределительную сеть.

№	Контролируемый показатель	1 квартал	2 квартал	3 квартал	ПДК
1	Водородный показатель pH	6,9	7	7,6	6-9 ед. pH
2	Интенсивность привкуса (балл)	0	0	0	2
3	Цветность (град)	<1	<1	<1	20
4	Мутность (мг/дм3)	<0,5	<0,5	<0,5	1,5
5	Интенсивность запаха (балл)	0	0	0	2
6	Железо общее (мг/дм3)	<0,1	<0,1	<0,1	0,3
7	Жесткость (град.Ж)	1,8	4	7,4	7
8	Хлориды (мг/дм3)	6,5			350
9	Сульфат-ион (мг/дм3)	35			500
10	Сухой остаток (мг/дм3)	168	298	785	1000
11	Нитраты (мг/дм3)		0,29		45
12	Нитриты (мг/дм3)		0,013		3
13	Аммиак и ионы аммония (суммарно) (мг/дм3)		<0,1		2
14	Марганец (мг/дм3)	<0,01			0,1
15	Медь (мг/дм3)			<0,002	1
16	Цинк (мг/дм3)				1
17	Молибден (мг/дм3)			<0,01	0,07
18	Фториды (мг/дм3)			0,07	1,5
19	Никель (мг/дм3)			<0,005	0,02
20	Хром 6 (мг/дм3)			<0,005	0,05
21	Алюминий (мг/дм3)			<0,04	0,2
22	Окисляемость перманганатная (мг/дм3)	0,56	1,5	1,5	5
23	АПВ (мг/дм3)	<0,015	<0,015	<0,015	0,5
24	Нефтепродукты (мг/дм3)			<0,02	0,1
25	фенольный индекс (мг/дм3)			<0,002	0,25

Генеральный директор

Исп.: Фурсова В.Н.
8(84371)4-38-27

Р.Р. Залялов